

令和 4年 5月11日

学生・教職員 各位

環境安全保健委員会委員長

小火（ボヤ）発生

学内で小火（ボヤ）が発生しましたので注意喚起します。

日 時： 5月9日（月）17時 発覚
場 所： 東2号館
内 容： 延長コードのプラグが焼け焦げ、周辺の壁や書籍が焦げた

つきましては、以下のことに注意して火災予防に努めてください。

電気が原因で起こる火災とその予防方法-----

(1) トラッキング現象

- ・プラグとコンセントの間には、ほこりがたまらないように定期的に掃除すること
- ・プラグはしっかり差し込むこと
- ・普段使用してない器具は電源を切りコンセントから抜いておくこと
- ・トラッキング対策品を使用すること

(2) たこ足配線火災

- ・テーブルタップを使用する場合は、電気容量を守ること
(テーブルタップ等には許容電流が表示されているので確認すること)
- ・使わない器具や機器は、電源を切りプラグを抜いておくこと

(3) 配線コード火災

- ・家具等でコードを踏まないこと
- ・コードを釘等で固定することは絶対にしないこと
- ・コードを束ねないこと
- ・コードリールは電線を引き出してから使用すること
- ・古いテーブルタップは使用しないこと
- ・PSE マークが表示された製品を使用すること

なお、キャンパス内において火災を発見した場合は、下記（緊急時連絡先）へ連絡をお願いします。

消防車・救急車の要請

- ・消防指令センター 119（内線から0-119）

緊急時連絡先

- ・中央東門衛所 075-724-7065（内線 110、119、7065）

【本件に関する問合せ先】

施設環境安全課 環境安全係 内 線： 7961、7962

E-mail: kanan@jim.kit.ac.jp