

令和6年 8月 6日

教職員 各位
学生各位

施設環境安全課

松ヶ崎団地の瞬時電圧低下について

8月6日13時48分頃に松ヶ崎団地で瞬時電圧低下があったと関西電力送配電株式会社より連絡がありました。
瞬時電圧低下は継続時間0.02秒で最大低下率は11.8%と報告を受けています。
なお、各位に於かれましては、念のため実験装置等の稼働状況についてご確認のほど御願ひ致します。

※参考 瞬時電圧低下とは

送電線に落雷などがあった場合、高圧電流の悪影響の拡大を抑えるため、送電線路を遮断し瞬時に別のルートで正常な電気を送電します。その際に停電には至らないまでも、故障点を中心とした電力系統上の広い範囲で、電気の電圧が瞬間的に下がってしまいます。
(短時間の電圧低下を瞬時電圧低下といいます。)

本学担当：施設環境安全課 設備係 (内線：7087)
E-mail：setsubi@jim.kit.ac.jp

閉じる