

令和6年11月 5日

教職員 各位
学生 各位

施設環境安全課

3号館火災放送の誤報について

先程鳴りました3号館の火災放送について、現地確認の結果、誤報でしたのでお知らせします。安全確認が取れましたので警報を復旧しました。調査の結果、誤報の原因は機器の故障であることが判明しました。本日修理作業予定です。修理中に再度誤報が流れる可能性があります。

ご心配・ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

本学担当連絡先：施設環境安全課 設備係 （内線：7087）
E-mail：setsubi@jim.kit.ac.jp

閉じる